

Vyjádření ke kontrolám systému vytápění a ohřevu teplé vody dle vyhlášky č. 38/ 2022 Sb. v objektech zásobovaných teplem z horkovodního systému ve správě CZT Valašském Meziříčí s.r.o.:

Řídicí systém objektových předávacích stanic (Honeywell, nebo TECO Foxtrot) splňuje všechny požadavky pro řízení optimální, efektivní dodávky tepla a hlášení poruchových stavů, jak uvádí § 9, odst.1.vyhlášky č.38/2022 Sb. Provoz objektových předávacích stanic tepla je řízen plně automaticky (24/7), s ekvitermní regulací teploty topné vody, automatickou regulací ohřevu teplé vody na požadovanou teplotu 55°C, archivací všech provozních dat, poruch i stavů měřidel spotřeby tepla nepřetržitě - v průběhu celého roku. Jakékoliv odchylky od optimálního a efektivního provozu jsou okamžitě hlášeny na centrální provozní dispečink CZT (24/7).

Z výše uvedených důvodů, není nutno provádět kontrolu systému vytápění dle vyhlášky č.38/ 2022 Sb.